



Żory, dnia 18.01.2006r.

**„TECHMECO”**

**Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe**

**44-240 Żory**

**ul. M. Konopnickiej 38**

Pismo znak: Z23-432-ZUDP-4/06

dotyczy: uzgodnienia tras urządzeń podziemnych związanych z przebudową ul. Armii Krajowej w Żorach zgodnie ze specyfikacją podaną we wniosku - **ZUDP-4/2006**.

Naniesioną orientacyjnie sieć gazową średniego ciśnienia z rur PE SDR 11 i stalowych **kolorem żółtym** w zaznaczonym obszarze uzgodnienia.

Należy zachować odległości bezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 poz. 686 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.01 Dz. U nr 97/01 poz. 1055 pionowe wg PN 91 M 34501 oraz obowiązującymi przepisami.

Od skrajni gazociągu zachować strefę bezpieczną min. 1,0 m, na której zabrania się pracy ciężkim sprzętem, składowania jakichkolwiek materiałów, wznoszenia ogrodzeń, tworzenia nawierzchni nierozbieralnych, sadzenia drzew i krzewów z wyłączeniem zieleńców itp.

**Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy zlecić nadzór branżowy, powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac, podając nazwisko i imię kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz ich telefony kontaktowe.**

Posadowienie sieci gazowej określić poprzez przekopy kontrolne

W obrębie sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem RG Żory.

Odkryte fragmenty gazociągów przed ich zasypaniem należy zgłosić Rozdzielni Gazu Żory celem dokonania sprawdzenia ich stanu izolacji przez pracownika RG Żory.

W przypadku zmian rzędnych terenu istniejący gazociąg należy ułożyć na przepisowej głębokości – na koszt Inwestora.

W przypadku konieczności przełożenia sieci gazowej gazociąg należy przełożyć na bezpieczną odległość – na koszt Inwestora.

Wykonawca przełożenia sieci gazowej winien posiadać uprawnienia do budowy gazociągów i być ujęty w rejestrze wykonawców sieci gazowej GSG Sp. z o. o. w Zabrze.

Sposoby zabezpieczeń miejsc kolizji z istniejącą siecią gazową należy uzgodnić w GSG Sp. z o.o. – RG Żory.

W zakresie wysokiego ciśnienia należy uzgodnić w Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o. o. Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54.

Kopia 1 x RG Żory



**KIEROWNIK**  
Rozdzielni Gazu Żory  
*Joachim Maciejczyk*

Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:1998, PN-N-18001:2004

KRS 0000138137 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KAPITAŁ SPÓŁKI: 1.288.403.000 zł; REGON 277456610; NIP 648-23-70-513

ZARZĄD SPÓŁKI: Prezes Zarządu - Janusz Honkowicz, Wiceprezes Zarządu - Jarosław Wróbel, Wiceprezes Zarządu - Andrzej Hluzow

PROKURENT - Teresa Koźbiał

DYREKCJA ODDZIAŁU: p.o. Dyrektor Oddziału - Halina Klimek, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych - Mariusz Niestrój

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych - Andrzej Rudzki

KONTO: Bank BPH S.A. | O/Zabrze 46106000760000401290000060