

PROTOKÓŁ

ze spotkania w dniu 05.01.2006 r.

WS

oświetlenia i systemu monitoringu w projektach na DW 932 i DW 935

Ustalenia :

1. Ustala się, że do monitoringu oświetlenia dróg oraz sygnalizacji świetlnej zastosowane zostaną systemy ESS.
2. Studnie do monitoringu :
 - przy szafach oświetleniowych, w miejscach skrzyżowań oraz w miejscach kolizyjnych należy zastosować studnie typu SK-1
 - studnie przelotowe : zastosować typu SK-2
3. Ruraż do monitoringu : należy zastosować rury gładkie ELPLAST 2 x fi 100 mm grubości 4 mm.
4. Kable zasilające : YAKY 5 x 35 mm²
5. Uziemienie wykonać bednarką FeZn 25 x 4 mm na całej długości trasy zasilania.
6. Oprawy oświetleniowe : wskazane jako przykładowe typu „LUNOIDA” mogą być zastąpione oprawami typu Philips SGS 203, 250 W jeżeli zostaną zachowane parametry natężenia światła. W tym celu należy wykonać stosowne obliczenia.
7. Ruraż w ul. Wodzisławskiej na granicy ze Świerklanami : należy zakończyć w naszej szafie oświetleniowej.
8. Typ światłowodu oraz uwagi eksploatatora odnośnie zachowania systemów po okresie gwarancji poda firma „Elektro – Instal” Dariusz Kosteczko w terminie 12.01.2006 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała .

Kryszka Sitnikow