


Kłapa oddymiająca 1,0x1,0m



PP1



C 1/1



Przewód kabelkowy  
HDGS 2x1,5mm<sup>2</sup>

CENTRALA ODDYMIANIA  
COD-1

PO 1/1



C 1/2



Przewód YnTKSY ekw 5x2x0,8

Przewód YnTKSY ekw 1x2x0,8

Zasilanie 230V/50Hz

przewodem YDY 3x1,5mm<sup>2</sup>

I piętro

parter

Nazwa	Projekt budowlano - wykonawczy celem dostosowania Domu Pomocy Społecznej do wymogów przepisów p.poz Rysunek ideowy systemu elektrycznego oddymiania		
Lokalizacja	os. Powstańców Śl. w Żorach		
Inwestor	Gmina Miejska Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44 - 240 Żory	skala -	nr rysunku S41249
Projektował	mgr inż. Mirosław Kasza	nr uprawnień	podpis <i>M. Kasza</i>
Sprawdził	mgr inż. Wiesław Kasprzak	nr uprawnień	podpis <i>W. Kasprzak</i>
PRACOWNIA PROJEKTOWA "POLO" arch. Iwona Kamińska 44-295 Sumina ul. Dworcowa 13 E e-mail: polo@rsi.pl tel/fax (032) 42 78 370, 606 885 096			