

## WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIE DO PRZEDMIARÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH.

### Segment środkowy

Poz. 73. i 74. – należy zastosować deski gr.20 mm z drewna iglastego

Poz. 31. – należy uwzględnić zaprawę ciepłochronną POROTHERM

Poz. 34. – uwzględnić nadproża prefabrykowane systemowe typu POROTHERM 23,8 zgodnie z wytycznymi producenta w ścianach zewnętrznych zastosować wkładkę ze styropianu gr. 7 cm

Należy wprowadzić pozycję 133 a. „Płytkowanie posadzek płytkami antypoślizgowymi gres wraz z cokolikami. W wycenie uwzględnić dylatacje co 6,0 mb. Wszystkie materiały mrozoodporne.

Należy wprowadzić pozycję 135 a. „Okładziny schodów płytkami antypoślizgowymi gres wraz z cokolikami”. Wszystkie materiały mrozoodporne.

Należy wprowadzić pozycję 138 a. „Montaż nawiewników okiennych higrosterowanych firmy „Aereco” w il. 18 szt.

W wycenie okien uwzględnić okno jednoskrzydłowe jako uchylno-rozwierne, w oknach dwuskrzydłowych prawe skrzydło – uchylno-rozwierne, lewe – rozwierne.

W poz. 173. należy wycenić chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej o wym. 25\*12\*6 cm w kolorze szarym. Przyjąć właściwą podstawę wyceny.

### Segment skrajny

Poz. 59. i 60.– należy zastosować deski gr.20 mm z drewna iglastego

Poz. 29. – należy uwzględnić zaprawę ciepłochronną POROTHERM

Poz. 32. – uwzględnić nadproża prefabrykowane systemowe typu POROTHERM 23,8 zgodnie z wytycznymi producenta w ścianach zewnętrznych zastosować wkładkę ze styropianu gr. 7 cm

Należy wprowadzić pozycję 119 a. „Płytkowanie posadzek płytkami antypoślizgowymi gres wraz z cokolikami. W wycenie uwzględnić dylatacje co 6,0 mb. Wszystkie materiały mrozoodporne.

Należy wprowadzić pozycję 122 a. „Montaż nawiewników okiennych higrosterowanych firmy „Aereco” w il. 21 szt.

W wycenie okien uwzględnić okno jednoskrzydłowe jako uchylno-rozwierne, w oknach dwuskrzydłowych prawe skrzydło – uchylno-rozwierne, lewe – rozwierne.

W poz. 151. należy wycenić chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej o wym. 25\*12\*6 cm w kolorze szarym. Przyjąć właściwą podstawę wyceny.