



ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH
ul. Wodzisławska 5, 44-240 Żory
tel. 0 32 / 43 56 344 fax. 0 32 / 43 56 464
email: zbm@max.pl

ZBM

Żory, 05.03.2010r

DT/TT/JA.7102- 38/...../10

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dot: PN-1/2010 - Wymiana okien PCV oraz wymiana parapetów zewnętrznych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2010r

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity ze zmianami), przesyłam odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Pytanie 1: czy znak X w oknach typu J i typ L oznacza fix? Jeżeli tak to proszę o określenie czy ma być w ramie czy w skrzydle.

Odpowiedź : Znak X oznacza nieotwieralną i nieuchylną część okna czyli konieczność umieszczenia wkładu okiennego bezpośrednio w ramie.

DYREKTOR
ZARZĄDU BUDYNKÓW MIEJSKICH
w ŻORACH

Otrzymują:

1. Adresat
2. Strona internetowa BIP Żory
3. aa.