

111  
p.lm.  
28.05.13

Żory, dnia 28.05.2013


Radna/Radny  
Rady Miasta Żory

Kopce Janusz

PREZYDENT MIASTA  
ŻORY

W oparciu o § 64 Regulaminu Pracy Rady proszę  
uprzejmie o udzielenie wyjaśnień w następującej sprawie:

Na skrzyżowaniu ulic Rybnicka i Armii Krajowej  
znajdują się ulicy 3 rur kanalizacyjnych w studium  
dale ogrodzonego betonem ochronie i bardzo złym  
stanie. Bardzo często zalane przepływy powodują niebezpie-  
czeństwo zwłaszcza dla sąsiednich domów i stajni. Wskazuje  
do Pana Prezydenta o wybudowaniu w tym  
miejscu zamkniętej komory kanalizacyjnej która pełni  
rolę przepływu schodzącego się tam ścieku, a  
pozostałe niekwalifikowane, nie uprzedzić terenu  
i utrzymanię podwórka i bezpieczeństwa.

  
/podpis/



IS.0003.8.2013.MK

Żory, dnia 11.06.2013 r.

o/p 13.06.2013

**Radny Rady Miasta Żory  
Pan Janusz Koper**

Dotyczy interpelacji z dnia 28.05.2013 r. w sprawie przebudowy odcinka rowu

W odpowiedzi na złożoną interpelację uprzejmie informuję, że po dokonanych oględzinach w terenie oraz analizie przebiegu sieci kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulicy Rybnickiej z Armii Krajowej potwierdzono zasadność proponowanych przez Pana robót. W związku z powyższym fragment umocnionego rowu otwartego zostanie zastąpiony odcinkiem kanalizacji deszczowej wraz studnią rewizyjno-połączeniową.

Proponowane rozwiązanie pozwoli na likwidację barier ochronnych, niwelację i uporządkowanie przyległego terenu.

Do realizacji planowanych prac przystąpimy po przyjęciu zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. urzędu.

Otrzymują:

1. adresat
2. BRM
3. aa

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

8

