

ZP.271.2.14.2017.AS

Żory, 27.03.2017 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawców w przetargu nieograniczonym na Zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez organ budowlany, budowę oraz ocenę skuteczności ekranów akustycznych zlokalizowanych w pasie Drogi Wojewódzkiej 935 (ul. Rybnicka) na odcinku pomiędzy Rondem Rowieńskim a Rondem Gliwickim w Żorach.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.) przesyłam odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie 1: W jakim celu ma zostać wybudowany ekran nr 2? Jaki budynek ma chronić przed hałasem? W naszej ocenie jego usytuowanie nie daje możliwości uzyskania wymiernej skuteczności.

Odpowiedź: Ekran nr 2 wybudowany ma być w celu ochrony akustycznej budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kasztanowej 2. Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym lokalizacja oraz długość ekranów jest szacunkowa i orientacyjna. Faktyczną niezbędną ilość oraz lokalizację w celu osiągnięcia wymiernej skuteczności, określić ma Wykonawca na podstawie niezbędnych badań własnych.

Pytanie 2: Prosimy o sprecyzowanie jakie budynki lub tereny podlegać mają ochronie w ramach budowanych ekranów? Badania skuteczności ekranów obligatoryjnie wykonuje się dla konkretnych obiektów.

Odpowiedź: Ochronie akustycznej w ramach budowanych ekranów podlegać mają budynki zlokalizowane na posesjach przy ul. Kasztanowej 2 oraz ul. Rybnickiej 167.

Pytanie 3: Czy wysokość ekranów określa Zamawiający, czy też jest to parametr do zaprojektowania przez wykonawcę?

Odpowiedź:

Wysokość ekranów jest parametrem do zaprojektowania przez Wykonawcę na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego materiałów oraz niezbędnych badań własnych.

Pytanie 4: Prosimy o udostępnienie brakującego dokumentu pt.: „Proponowane rozmieszczenie ekranów akustycznych”, które stanowi załącznik nr 3, załącznika nr 5 do PFU.

Odpowiedź: Załącznik nr 3 „Proponowane rozmieszczenie ekranów akustycznych” do załącznika nr 5 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego jest tożsamy z załącznikiem nr 3 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie ekranu nr 1.

Pytanie 5: Zapisy PFU w pkt. 2.4 o zakazie projektowania bram oraz wymóg spełnienia dopuszczalnych poziomów hałasu przez ekran akustyczny, są ze sobą w sprzeczności. Co najmniej w przypadku jednej posesji brak możliwości zastosowania bramy oznacza takie przerwanie ciągłości ekranu, które uniemożliwia uzyskanie wymaganej redukcji hałasu. Czy Zamawiający definitywnie nie dopuszcza możliwości wykonania bram w ekranie?

Odpowiedź: Zamiarem Zamawiającego jest spełnienie dopuszczalnych poziomów hałasu na posesjach wskazanych w odpowiedzi nr 2. W związku z tym Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania bram w ekranach, jeśli okaże się to niezbędne do uzyskania celu przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania paneli akustycznych odbijających przeziernych z materiału innego niż tworzywo sztuczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiału innego niż tworzywo sztuczne na wypełnienie ekranu pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań zawartych w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako wypełnienie przeziernie paneli z tworzyw sztucznych o mniejszej grubości niż 20 mm które będą spełniały wymogi izolacyjności akustycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako wypełnienie przeziernie paneli z tworzyw sztucznych o mniejszej grubości niż 20 mm pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych dla nich parametrów

Pytanie 8: Czy powłoka antygrafitti wykonana na powierzchni paneli przeziernych ma być jednostronna czy obustronna?

Odpowiedź: Powłoka antygrafitti wykonana na powierzchni paneli przeziernych ma być obustronna.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rodzaju materiału na wypełnienia przezroczyste ekranu niż z tworzyw sztucznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiału innego niż tworzywo sztuczne na wypełnienie ekranu pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań zawartych w dokumentacji przetargowej.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. IMI,
3. ZP aa.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Bronisław Pruchnicki
Doładca Prezydenta