

ZP.271.2.15.2017.AS

Żory, 03.04.2017 r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Szkolnej 8 w Żorach o dwie dodatkowe sale lekcyjne w układzie dwukondygnacyjnym.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.) przesyłam odpowiedzi na pytania Wykonawców.

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści, aby rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o dwie dodatkowe sale lekcyjne była zaprojektowana oraz wykonana w technologii modułowej? Technologia modułowa pozwala na znaczące skrócenie czasu realizacji zadania (szczególnie realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj), dodatkowo ogranicza czas realizacji zadania na placu budowy tym samym zmniejszając uciążliwość dla Użytkownika, zapewniając jednocześnie wyższą jakość prac w stosunku do technologii tradycyjnej.

**Odpowiedź:** Definicja technologii modułowej obejmuje szeroki zakres z dziedziny Budownictwa, w związku z tym Zamawiający nie potrafi jednoznacznie zaakceptować technologii modułowej.

**Pytanie 2:** Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający proponuje spełnienie wymagań § 60 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 60.

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8.00-16.00, natomiast pokoje mieszkalne – w godzinach 7.00–17.00. Zaproponowana koncepcja nie spełnia ww. warunku.

**Odpowiedź:** Zamawiający, zgodnie z opisem PFU, przewiduje na piętrze wykonanie pracowni chemicznej/fizycznej/biologicznej, a na parterze sali dydaktycznej o profilu plastycznym, w związku z czym, zapisy dotyczące § 60 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie będą miały zastosowania.

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. IMI,
3. ZP aa.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bronisław Fruchnicki  
Doradca Prezydenta