

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na modernizację Parku Kleszczówka w Żorach – etap I budowa oświetlenia.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) przesyłam odpowiedzi na pytania Wykonawców.

**Pytanie 1:** Zgodnie z opisem technicznym pkt 4.4 proszę o podanie parametrów technicznych opraw.

**Odpowiedź:** Informuję, że parametry techniczne oprawy zostały podane w przedmiarze robót w poz. 1.19.

**Pytanie 2:** Proszę o wyrażenie zgody na wykonanie projektowanej szafki energetycznej rozdzielczej w typowych szafach (np. INCOBEX) w stopniu ochrony IP 44 i II klasie ochronności.

**Odpowiedź:** Informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie szafki energetycznej w obudowie w stopniu ochrony IP 44 i II klasie ochronności.

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. IMI,
3. ZP aa.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
*Bronisław Prusjnicki*  
Główny Specjalista  
Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury