

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz przebudowy oświetlenia, a także projektu i robót w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego w Żorach w ramach projektu pn.: „Inteligentne oświetlenie w Żorach – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach Programu SOWA”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) przesyłam odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Pytanie 1: Z uwagi, że w dokumentacji technicznej (Załącznik nr 3 do SIWZ – PFU, Załącznik nr 4 do SIWZ – audyt oświetleniowy) przedstawiono m.in. minimalne strumienie dla opraw oświetleniowych, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rozważenie wprowadzenia wymogu przedstawienia certyfikatu ENEC PLUS dla proponowanych opraw oświetleniowych. Certyfikacja ENEC PLUS stanowi potwierdzenie wiarygodności podanych przez producenta parametrów charakterystycznych na początku cyklu życia wyrobów (np. moc znamionowa, strumień świetlny, skuteczność świetlna (lm/W), temperatura barwowa) oraz jest dokumentem wystawianym przez niezależną od producenta jednostkę certyfikującą. W naszej ocenie dokument ten umożliwi Zamawiającemu weryfikację zgodności proponowanych opraw z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał by przyjęte na etapie projektowym oprawy posiadały certyfikat ENEC PLUS. Weryfikacja zastosowanych w projekcie materiałów będzie bazowała na kartach katalogowych zaproponowanych opraw oświetleniowych pod kątem ich zgodności z wymaganymi parametrami przedstawionymi w dokumentacji przetargowej, przy jednoczesnym spełnieniu wymogu posiadania deklaracji zgodności CE i certyfikatu ENEC.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Bronisław Puchnicki
Główny Specjalista
Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury

Otrzymują:

1. Adresat,
2. ZZE,
3. ZP aa.