

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedź na pytanie w przetargu nieograniczonym na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach w Dzielnicy Kleszczów wraz z wewnętrznymi instalacjami (c.o., wod-kan, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, elektrycznej) oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) przesyłam odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Pytanie 1: Dotyczy instalacji wentylacji. W opisie technicznym instalacji sanitarnych wewnętrznych wskazano „Wszystkie przewody wentylacyjne należy zaizolować matami z wełny mineralnej zbrojonej folią aluminiową lub matami kauczukowymi”, jednak ilość izolacji podana w przedmiarze w stosunku do ilości przewodów wentylacyjnych świadczy o tym, że w przedmiarze uwzględniono wyłącznie izolację odcinków czerpnych oraz wyrzutowych. Proszę o potwierdzenie, że należy zaizolować wszystkie przewody wentylacyjne układów nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła oraz, że przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy.

Odpowiedź: Wszystkie przewody układów nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła należy zaizolować matami z wełny mineralnej zbrojonej folią aluminiową lub matami kauczukowymi. Zgodnie z SIWZ dołączone przedmiary mają charakter dokumentu pomocniczego. Przedmiary nie determinują zakresu prac objętych zamówieniem.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bronisław Pruchnicki
Główny Specjalista
Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury

Otrzymują:

1. Adresat,
2. IMI,
3. ZP aa.