

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Rybniku

ul. kpt. L. Janiego 1, 44-200 Rybnik

tel. 32 42 24 009, fax 32 42 24 547, e-mail: psse.rybnik@pis.gov.pl

Rybnik, dnia 19.03.2020 r.

ONS-HKiŚ.4562.33.2020

Prezydent Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory

Realizując zadanie wynikające z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje o stwierdzeniu w dniu 17.03.2020 r. warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, z uwagi na przekroczony poziom manganu w próbkach pobranych w dniu 07.02.2020 r., w punktach pobierania próbek wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody tj. w Stacji Uzdatniania Wody sprawowanej przez Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 20, 44-240 Żory:

- Stacja uzdatniania wody (poziom manganu - wynik: $322 \pm 64,4$ $\mu\text{g/l}$; wartość parametryczna: 50 $\mu\text{g/l}$),

- Oddział dziecięcy – kran w kuchni (poziom manganu - wynik: $241 \pm 48,2$ $\mu\text{g/l}$; wartość parametryczna: 50 $\mu\text{g/l}$),

pozostałe oznaczone parametry nie budzą zastrzeżeń.

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o., pismem z dnia 11.03.2020 r. (data wpływu: 17.03.2020 r.) poinformowały tut. Organ, że Szpital przełączony jest na zasilanie wody z ujęcia PWiK Żory Sp. z o.o. od dnia 05.03.2020 r..

Otrzymują:

1. Adresat: umzory@um.zory.pl

2. ONS-HKiŚ - a/a

Wykonano w egz. pojedynczym (e-mail i a/a).

A. Jasionek

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Rybniku

dr inż. Michał Dudek

Kierownik
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Katarzyna Malcherczyk