

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na budowę drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Boczna w Żorach.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 1a ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie poniższej rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem dotyczącym budowy oświetlenia:

Oprawa LED 70 W: przedmiar - 2 szt; projekt - 10 szt

Oprawa LED 87W: przedmiar - 12 szt; projekt - 2 szt

Odpowiedź: Należy przyjąć ilości opraw zgodnie z projektem, tj.:

Oprawa LED 70W – 10 szt.

Oprawa LED 87W – 2 szt.

Daniel Wawrzyczek
Zastępca Prezydenta

Otrzymują:

1. Adresat,
2. IN,
3. ZP aa.