

Radny Miasta Żory
Kazimierz Dajka

161N

Prof. o pusz. dy.
25.09.08
jfk

Żory, dn.24.09.2008r.

Prezydent miasta Żory

W oparciu o § 64 Regulaminu Pracy Rady proszę o podanie zasad według których została skonstruowana lista osób, których wjazdy/wyjazdy z posesji wykonywane są z kostki betonowej w ciągu nowo wyremontowanej ul. Wodzisławskiej i dlaczego na nowo wybudowanych wjazdach/wyjazdach nie zastosowano korytek odwadniających umiejscowionych w granicy administracyjnej.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREZYDENT MIASTA ŻORY
44-240 Żory
Al. Wojska Polskiego 25

1.10.2008

BRH.KK.0054-13/08
IKIN.RDiM.MB.0057-29/08

Żory, 30.09.2008 r.

Pan Kazimierz Dajka
Radny Rady Miasta Żory

dotyczy: interpelacji z dnia 24.09.2008 r. w sprawie zjazdów przy ul. Wodzisławskiej w Żorach. oraz ich odwodnienia

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 24.09.2008 r. uprzejmie informuję, że:

1. lista zjazdów do odtworzenia została sporządzona przez firmę Kryza – Plast na podstawie dokumentacji fotograficznej wykonanej przed rozpoczęciem robót,
2. przyjęto zasadę odtworzenia nawierzchni zjazdów,
3. na etapie projektowania przyjęto, że nachylenie chodnika będzie w kierunku jezdni a wody opadowe z jezdni i chodnika są zbierane przez wpusty uliczne i odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Ponadto na zjazdach do nieruchomości zastosowano krawężniki najazdowe co przy typowych opadach deszczu zapobiega zalewaniu nieruchomości przyległych do drogi, dlatego nie przewidziano wykonania korytek odwadniających w granicy działek.

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x BRM w miejscu
1 x aa.

PREZYDENT MIASTA

mgr Waldemar Socha